

Eftersyn af brandhaner



En gang om året bliver brandhanerne i Frederikssund Kommune eftersat af Frederiksborg Brand og Redning.

Brandhaneeftersynene omfatter åbning og skylning af brandhaner og foretages i dagtimerne.

Det kan betyde, at man kan opleve lidt brunt vand i vandhanen, da kontrollen af brandhanerne øger flowet i vandledningerne.

Hvis du oplever brunt vand i din vandhane, kan det afhjælpes ved at skylle, indtil der igen kommer rent vand ud af hanen. Der er ingen sundhedsrisiko ved det misfarvede vand, men man bør dog vente med at vaske tøj, til der ikke længere er misfarvning i vandet.

Vi beklager de gener, som eftersynene kan medføre. Det er desværre en nødvendighed, for at vi har funktionsdygtige brandhaner, som virker, når vi har brug for det.